



Прокуратура
Российской Федерации

Прокуратура
Кировского района г. Красноярск

пр. Красноярский рабочий, 90г, г. Красноярск,
Красноярский край, 660059

Директору МАОУ «Средняя школа № 90»

Цайтлер Н.О.

sch90@mailkrsk.ru

24.10.2024 № 04-01-2024

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Об устранении нарушений законодательства
об антитеррористической защищенности,
пожарной безопасности

Прокуратурой района в МАОУ «Средняя школа № 90» (далее – Школа, Объект) проведена проверка исполнения законодательства об антитеррористической защищенности, пожарной безопасности, в ходе которой установлено следующее.

В соответствии с п. 7 ст. 2 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» (далее – Закон № 35-ФЗ) одним из основных принципов противодействия терроризму является приоритет мер предупреждения терроризма.

Согласно ч. 3.1 ст. 5 Закона № 35-ФЗ физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица либо использующие принадлежащее им имущество в социальных, благотворительных, культурных, образовательных или иных общественно полезных целях, не связанных с извлечением прибыли, выполняют требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий), используемых для осуществления указанных видов деятельности и находящихся в их собственности или принадлежащих им на ином законном основании. Юридические лица обеспечивают выполнение указанных требований в отношении объектов, находящихся в их собственности или принадлежащих им на ином законном основании.

Кроме того, п. 2 ч. 6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон № 273-ФЗ) образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе, создавать безопасные условия обучения, в том числе при проведении практической подготовки обучающихся, а также безопасные условия воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии

БД № 035150

с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Согласно ст. 41 Закона № 273-ФЗ охрана здоровья обучающихся включает в себя, в том числе, обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность.

На основании п. 4 ч. 2 ст. 5 Закона № 35-ФЗ Правительство Российской Федерации устанавливает обязательные для выполнения требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий), категории объектов (территорий), порядок разработки указанных требований и контроля за их выполнением, порядок разработки и форму паспорта безопасности таких объектов (территорий).

Таким образом, образовательная организация обязана исполнять установленные требования к антитеррористической защищенности.

Так, порядок организации и проведения мероприятий по антитеррористической защищенности общеобразовательных организаций урегулирован постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» (далее – Требования).

Школа имеет 2 корпуса, которые расположены по адресам ул. Академика Павлова, д. 24, и ул. Мичурина, д. 37, в г. Красноярске. Объектам присвоена 3 категория опасности.

В нарушение п.п. «д» п. 24 Требований территория объектов не оборудована системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте, о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации.

Система видеонаблюдения с учетом количества устанавливаемых камер и мест их размещения не обеспечивает непрерывное видеонаблюдение критических элементов объектов, система видеонаблюдения с учетом количества устанавливаемых камер и мест их размещения не обеспечивает архивирование и хранение данных в течение одного месяца, что не соответствует п. 30 Требований.

В нарушение п.п. «в» п. 48 Требований на объектах не проведена актуализация паспорта безопасности.

Одновременно с этим в соответствии с положениями Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» граждане и организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности.

В соответствии с требованиями ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (Федеральный закон № 123-ФЗ) пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных настоящим Федеральным законом.

Правила противопожарного режима в Российской Федерации утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (далее – Правила).

Приказом МЧС России от 19.03.2020 № 194 утвержден свод правил СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (далее – СП 1.13130.2020).

Приказом МЧС России от 24.04.2013 № 288 утвержден свод правил СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (далее – СП 4.13130.2013).

При проведении проверки в корпусе Школы, расположенном по ул. Мичурина, д. 37, установлены нарушения требований нормативных правовых актов, нормативных документов в области пожарной безопасности, выраженные в следующем.

В нарушение требований п. 7.12.12 СП 1.13130.2020, ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ на 4 этаже в общем коридоре оборудована сцена и размещены секции стульев для проведения мероприятий.

В результате установки на центральном входе турникетов и металлоискателя ширина горизонтального участка пути эвакуации, предназначенного для эвакуации более 50 человек, составляет менее 1,2 метра (фактически 0,5 м), что является нарушением требований п. 1 ч. 2 ст. 53 Федерального закона № 123-ФЗ, а также требований п. 4.3.3 СП 1.13130.2020.

В нарушение требований п. 4.2.22 СП 1.13130.2020, п. 2 ч. 2 ст. 53 Федерального закона № 123-ФЗ двери эвакуационных выходов, отделяющие помещения второго, третьего и четвертого этажей от общих лестничных клеток, открываются не по направлению эвакуации.

В спортивном зале на лестницах высотой более 0,45 м отсутствуют поручни, что противоречит требованиям п. 4.3.5 СП 1.13130.2020, п. 2 ч. 2 ст. 53 Федерального закона № 123-ФЗ.

В нарушение требований п. 4.2.21 СП 1.13130.2020, п. 2 ч. 2 ст. 53 Федерального закона № 123-ФЗ перед наружной дверью эвакуационного выхода, ведущего из помещений столовой непосредственно наружу не предусмотрена горизонтальная входная площадка с длиной и шириной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери (устроена металлическая лестница со ступенями из решетчатого настила).

На территории образовательного учреждения установлен контейнер «Безопасный город» на расстоянии 6 метров от здания школы и 4,4 метра от здания мастерской, что является нарушением требований ч. 1 ст. 88 Федерального закона № 123-ФЗ, а также требований п. 4.15 СП 4.13130.2013.

В нарушение требований п. 5.1.2 СП 4.13130.2013, ч. 1 ст. 88 Федерального закона № 123-ФЗ в кабинете № 16 «Заместитель директора по УРВ» (класс функциональной пожарной опасности Ф4.3) допускается размещение серверной (класс функциональной пожарной опасности Ф5.1) не отделенной от кабинета ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости

и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами.

В нарушение п. 25 Правил в ходе проверки не представлена следующая документация: документация, подтверждающая показатели пожарной опасности оборудованных мест ожидания (мебель) в общих коридорах и рекреациях, документация, подтверждающая показатели пожарной опасности материалов, примененных для покрытия полов общих коридоров (линолеум), документация, подтверждающая пределы огнестойкости противопожарных дверей, отделяющих лестничные клетки от поэтажных коридоров.

Также в ходе проверки не представлена документация, подтверждающая проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций лестничных клеток, что противоречит требованиям п. 13 Правил.

На территории школы расположено одноэтажное здание для размещения мастерских, которое согласно приказу от 01.08.2024 выведено из образовательного процесса и обесточено. Фактически здание не обесточено и эксплуатируется в качестве склада. Расчет категорий отсутствует, что является нарушением требований п. 12 Правил.

Размещенные планы эвакуации людей при пожаре выполнены не в соответствии «ГОСТ 34428-2018. Межгосударственный стандарт. Системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие технические условия» (введен в действие Приказом Росстандарта от 18.11.2021 № 1503-ст), что не соответствует п. 5 Правил.

В нарушение п. 50 Правил руководителем организации не обеспечено исправное состояние внутреннего противопожарного водопровода, согласно представленного акта № 82 испытаний внутреннего противопожарного водопровода от 20.04.2024 года, выполненного ООО ЦПБ «Планета плюс», испытанный водопровод не соответствует требованиями нормативных документов (СП 10.13130.2020 «Источники внутреннего противопожарного водоснабжения») - необходимо заменить (отремонтировать) насос повышения давления, из-за слабого давления в пожарных кранах.

В помещении насосной станции отсутствуют гидравлические схемы, что является нарушением требований п. 51 Правил.

При проведении проверки в корпусе Школы, расположенном по ул. Академика Павлова, д. 24, установлены нарушения требований нормативных правовых актов, нормативных документов в области пожарной безопасности, выраженные в следующем.

В нарушение требований п. 4.2.22 СП 1.13130.2020, п. 2 ч. 2 ст. 53 Федерального закона № 123-ФЗ дверь, ведущая из кабинета № 8 «кабинет изобразительного искусства», предназначенного для одновременного пребывания более 15 человек, открывается не по направлению эвакуации.

В ходе проверки не предоставлена документация, подтверждающая проведение категорирования по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона

№ 123-ФЗ помещений производственного и складского назначения, что является нарушением требований п. 12 Правил.

Размещенные планы эвакуации людей при пожаре выполнены не в соответствии «ГОСТ 34428-2018. Межгосударственный стандарт. Системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие технические условия» (введен в действие Приказом Росстандарта от 18.11.2021 № 1503-ст), что не соответствует п. 5 Правил.

В нарушение п. 25 Правил в ходе проверки не представлена документация, подтверждающая показатели пожарной опасности оборудованных мест ожидания (мебель) в общих коридорах и рекреациях.

В нарушение п. 25 Правил в ходе проверки не предоставлена документация, подтверждающая проведение эксплуатационных испытаний ограждений на крыше здания, что противоречит положениям п. 176 Правил.

Перечисленные нарушения соблюдения требований законодательства об антитеррористической защищенности, пожарной безопасности образовательного объекта создают потенциальную угрозу жизни и здоровью несовершеннолетних обучающихся, предпосылки к совершению террористических актов и возникновению чрезвычайных ситуаций, пожаров, свидетельствуют о ненадлежащем исполнении ответственными должностными лицами своих обязанностей, отсутствии надлежащего и своевременного контроля со стороны руководства.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального Закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ПРЕДЛАГАЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры района, принять меры к устранению и недопущению данных нарушений впредь, а также устранению причин и условий, им способствующих.
2. О времени и месте рассмотрения представления уведомить прокуратуру района.
3. Рассмотреть вопрос о привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.
4. О результатах рассмотрения представления сообщить в прокуратуру города в установленный законом месячный срок в письменной форме с приложением подтверждающих документов.

Прокурор района
старший советник юстиции

А.Я. Матиков

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 90»**

660003, Россия, Красноярский край, город Красноярск, улица Академика Павлова, дом 24
тел.: (391) 260-70-86; e-mail: sch90@mailkrsk.ru, <https://sh90-krasnoyarsk-r04.gosweb.gosuslugi.ru/>
ОГРН 1022401945345, ИНН 2461023483, КПП 246101001, ОКПО 39701718

20.11.2024 № 142/1
на № 07-01-2024 от 24.10.2024

Прокурору Кировского района
города Красноярска
старшему советнику юстиции
Матикову А.Я.
e-mail: krpro103@24.mailop.ru
тел.: (391) 201-11-87, 201-11-46

О результатах
рассмотрения представления

Уважаемый Андрей Яковлевич!

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 90» (далее – МАОУ СШ № 90: школа; учреждение) по результатам рассмотрения с участием представителя прокуратуры Кировского района города Красноярска Романовой В.В. Вашего представления от 24.10.2024 г. № 07-01-2024 «Об устранении нарушений законодательства об антитеррористической защищённости, пожарной безопасности» (далее – представление), поступившего 28.10.2024 г. на адрес электронной почты МАОУ СШ № 90, сообщает о признании его обоснованным.

Отражённые в представлении нарушения частично устранены.

Вопрос о привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности МАОУ СШ № 90 рассмотрен.

В соответствии с п. 3 ст. 22 Федерального закона от 17.01.1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» прокурор или его заместитель в случае установления факта нарушения закона органами и должностными лицами, указанными в п. 1 ст. 21 Федерального закона от 17.01.1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», вносит представление об устранении нарушений закона. Согласно п. 1 ст. 24 Федерального закона от 17.01.1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», представление об устранении нарушений закона вносится прокурором или его заместителем в орган или должностному лицу, которые полномочны устранить допущенные нарушения, и подлежит безотлагательному рассмотрению. В течение месяца со дня внесения представления должны быть приняты конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих; о результатах принятых мер должно быть сообщено прокурору в письменной форме. Пункт 4 статьи 10 Федерального закона от 17.01.1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», предусматривает, что прокурор в установленном законом порядке принимает меры по привлечению к ответственности лиц, совершивших правонарушения. В соответствии с п. 2 ст. 22 Федерального закона от 17.01.1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», прокурор или его заместитель по основаниям, установленным законом, возбуждает производство об административном правонарушении, требует привлечения лиц, нарушивших закон, к иной установленной законом ответственности, предостерегает о недопустимости нарушения закона.

В соответствии с частью 1 статьи 192 Трудового кодекса Российской Федерации за совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить перечисленные в указанной норме дисциплинарные взыскания. Применение к работнику мер дисциплинарной ответственности является правом, а не обязанностью работодателя, производится в законодательно установленном порядке (ст.ст. 192, 193 ТК РФ).

В соответствии с ч. 3 ст. 193 ТК РФ дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения представительного органа работников.

В соответствии с фактическими обстоятельствами и имеющимися в МАОУ СШ № 90 документами пропускного режима, отраженные в представлении от 24.10.2024 г. нарушения выявлены 27.08.2024 г. по результатам проверки, фактически проведенной 27.08.2024 г. сотрудником прокуратуры Кировского района г. Красноярск Романовой В.В. (с привлечением к участию в проверке сотрудников Росгвардии и отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧР России по Красноярскому краю) на основании Вашего письменного решения о проведении проверки от 26.08.2024 № 342, о которой МАОУ СШ № 90 было по электронной почте письменно уведомлено 26.08.2024 г. (Ваш исх № Увед-20040005-22-24/-20040005 от 26.08.2024 г.), а представление направлено и получено МАОУ СШ № 90 28.10.2024 г. (т.е. по истечении установленного ч. 3 ст. 193 ТК РФ срока давности привлечения работника к дисциплинарной ответственности).

Учитывая вышеизложенное, а также постановление Пленума ВС РФ от 17.03.2024 № 2 «О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» и состоявшуюся судебную практику по указанному вопросу (*постановления Верховного Суда Российской Федерации от 16.12.2016 г. № 78-АД16-38, от 30.10.2017 г. № 30-АД17-2*), школой принято решение о неприменении к заместителю директора по административно-хозяйственной работе Тотминой О.Н. дисциплинарной ответственности.

Копии документов, подтверждающих устранение выявленных нарушений и принятие школой всех зависящих от школы мер для устранения отраженных в представлении нарушений - прилагаются.

Приложение: всего на 59 л. в 1 экз.

С уважением,
директор МАОУ СШ № 90

Н.О. Цайтлер